

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 24 г.

Название потребителя ТСН "ТСН Чистяковой 67" Абонент ТСН "ТСН Чистяковой 67"
 Адрес потребителя г.Одинцово ул.Чистяковой дом.67 Телефон +79031065017
 Ответственное лицо Андреева Е.В.

Вычислитель ТС-0201-2-2-1-1-0 Сер.ном. 153345 Расход под 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 20 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
20-04	8.05013	73.9	48.3	313.967	312.465	0.08	0.000	1.502	8.1	4.3	24.00
21-04	7.61566	74.1	48.0	291.219	289.764	0.00	0.000	1.455	8.1	4.2	24.00
22-04	7.15226	73.5	49.1	293.481	292.022	0.00	0.000	1.459	8.2	4.3	24.00
23-04	7.42793	73.8	48.3	290.429	289.032	0.00	0.000	1.397	8.1	4.2	24.00
24-04	7.82130	74.3	47.4	290.062	288.686	0.08	0.000	1.376	8.3	4.6	24.00
25-04	5.12324	72.5	53.0	262.386	261.126	0.12	0.000	1.260	8.4	4.8	24.00
26-04	3.68101	71.4	58.5	284.714	283.348	0.00	0.000	1.366	8.4	4.7	24.00
итого	46.87153	73.5	50.3	2026.258	2016.443	0.28	0.000	9.815	8.2	4.4	168.00
27-04	3.71229	72.1	59.0	283.239	281.854	0.00	0.000	1.385	8.3	4.6	24.00
28-04	3.66163	71.2	61.9	390.726	388.845	0.00	0.000	1.881	8.1	4.6	24.00
29-04	3.61086	72.0	60.2	305.149	303.658	0.12	0.000	1.491	8.3	4.7	24.00
30-04	3.78249	72.0	59.8	312.095	310.568	0.00	0.000	1.527	8.2	4.7	24.00
01-05	3.78852	71.4	61.7	391.755	389.839	0.00	0.000	1.916	8.1	4.7	24.00
02-05	3.82285	72.3	60.0	310.767	309.223	0.00	0.000	1.544	8.3	4.7	24.00
03-05	3.66452	72.7	58.1	249.828	248.601	0.00	0.000	1.227	8.3	4.6	24.00
итого	26.04316	71.9	60.3	2243.559	2232.588	0.12	0.000	10.971	8.2	4.7	168.00
04-05	3.81442	73.3	55.4	212.343	211.295	0.00	0.000	1.048	8.4	4.7	24.00
05-05	3.97103	73.3	55.9	227.767	226.660	0.00	0.000	1.107	8.3	4.8	24.00
06-05	3.73437	72.2	59.3	290.324	288.910	0.00	0.000	1.414	7.9	4.6	24.00
07-05	7.94725	74.6	49.5	316.821	315.334	0.00	0.000	1.487	7.4	4.5	24.00
08-05	10.61758	74.5	48.3	404.967	403.094	0.00	0.000	1.873	7.5	4.6	24.00
09-05	10.03918	75.1	47.3	361.337	359.656	0.00	0.000	1.681	7.4	4.4	24.00
10-05	8.18897	74.6	47.3	< 299.644	< 298.205	0.12	0.000	1.439	7.7	4.4	# 24.00
итого	48.31280	74.1	51.3	2113.203	2103.154	0.12	0.000	10.049	7.8	4.6	168.00
11-05	7.86160	74.7	46.7	280.216	278.878	0.00	0.000	1.338	7.7	4.3	24.00
12-05	9.62795	74.6	46.8	345.963	< 344.350	0.00	0.000	1.613	7.8	4.6	# 24.00
13-05	8.62172	74.3	47.2	317.250	315.754	0.00	0.000	1.496	7.7	4.4	24.00
14-05	8.04299	74.2	47.2	297.286	295.876	0.13	0.000	1.410	7.8	4.4	24.00
15-05	7.25584	74.1	47.7	274.409	273.097	0.00	0.000	1.312	7.8	4.4	24.00
16-05	5.00911	73.2	52.2	238.350	237.196	0.00	0.000	1.154	8.0	4.7	24.00
17-05	3.67581	72.5	56.2	226.611	225.494	0.00	0.000	1.117	7.9	4.6	24.00
итого	50.09502	74.1	48.8	1980.085	1970.645	0.13	0.000	9.440	7.8	4.5	168.00
18-05	3.66726	72.2	58.8	274.486	273.116	0.00	0.000	1.370	8.0	4.7	24.00
19-05	3.93362	72.1	57.8	275.204	273.849	0.00	0.000	1.355	8.0	4.7	24.00
Итого	178.92339	73.3'	53.2'	8912.795	8869.795'	0.65		43.000	8.0	4.6	720.00

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
20-05-24 00:00	29946.77176	2056970.357	2054979.859	173.51	54166.72
20-04-24 00:00	29767.84837	2048057.562	2046110.064	172.86	53446.72
Итого	178.92339	8912.795	8869.795'	0.65	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.53 14-12-15 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н2)

20-05-24 Подпись

