

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 24 г.

Название потребителя ТСН "ТСН Чистяковой 67" Абонент ТСН "ТСН Чистяковой 67"
 Адрес потребителя г.Одинцово ул.Чистяковой дом.67 Телефон +79031065017
 Ответственное лицо Андреева Е.В.

Вычислитель ТС-0201-2-2-1-1-0 Сер.ном. 153345 Расход под 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 20 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.320..80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
20-08	3.54655	71.4	54.2	206.830	206.323	0.00	0.000	0.507	6.9	4.8	24.00
21-08	3.53583	71.4	54.5	209.451	208.934	0.00	0.000	0.517	6.7	4.7	24.00
22-08	3.48909	71.3	54.6	209.115	208.594	0.00	0.000	0.521	6.6	4.5	24.00
23-08	3.52443	71.4	54.6	210.360	209.835	0.00	0.000	0.525	6.6	4.6	24.00
24-08	3.63086	71.4	54.3	211.783	211.262	0.00	0.000	0.521	6.6	4.6	24.00
25-08	3.63151	71.4	54.1	209.843	209.322	0.00	0.000	0.521	6.6	4.6	24.00
26-08	3.53032	71.4	54.7	211.904	211.381	0.00	0.000	0.523	6.6	4.6	24.00
итого	24.88859	71.4	54.5	1469.286	1465.651	0.00	0.000	3.635	6.7	4.6	168.00
27-08	3.38750	71.4	55.0	206.830	206.322	0.00	0.000	0.508	6.6	4.6	24.00
28-08	3.41598	71.4	54.8	206.191	205.683	0.00	0.000	0.508	6.6	4.6	24.00
29-08	3.20503	65.3	55.1	314.613	313.809	0.00	0.000	0.804	6.6	4.6	24.00
30-08	2.99246	62.0	54.6	405.107	404.023	0.00	0.000	1.084	6.4	4.6	24.00
31-08	2.97108	61.9	54.6	405.231	404.142	0.00	0.000	1.089	6.4	4.6	24.00
01-09	3.20028	62.2	54.2	403.226	402.156	0.00	0.000	1.070	6.4	4.6	24.00
02-09	3.24405	64.0	54.7	347.084	346.172	0.00	0.000	0.912	6.6	4.7	24.00
итого	22.41638	64.5	54.7	2288.282	2282.307	0.00	0.000	5.975	6.5	4.6	168.00
03-09	3.44467	69.9	57.8	284.750	284.033	0.00	0.000	0.717	6.7	4.7	24.00
04-09	3.42500	69.9	58.0	287.707	286.980	0.00	0.000	0.727	6.7	4.7	24.00
05-09	3.63005	69.9	57.8	300.535	299.761	0.00	0.000	0.774	6.6	4.7	24.00
06-09	3.61544	69.9	57.7	297.688	296.906	0.00	0.000	0.782	6.6	4.6	24.00
07-09	3.52457	69.3	57.8	306.356	305.570	0.00	0.000	0.786	6.7	4.7	24.00
08-09	3.72978	71.2	53.4	209.650	209.143	0.00	0.000	0.507	6.6	4.5	24.00
09-09	3.63501	71.5	54.2	210.392	209.886	0.00	0.000	0.506	6.7	4.6	24.00
итого	25.00452	70.2	57.0	1897.078	1892.279	0.00	0.000	4.799	6.7	4.6	168.00
10-09	3.61565	71.5	54.2	209.081	208.580	0.00	0.000	0.501	6.6	4.5	24.00
11-09	3.64676	71.5	54.2	211.088	210.579	0.00	0.000	0.509	6.7	4.6	24.00
12-09	3.57637	71.5	54.6	211.293	210.788	0.00	0.000	0.505	6.7	4.5	24.00
13-09	3.53217	71.5	54.5	207.705	207.213	0.00	0.000	0.492	6.7	4.5	24.00
14-09	3.70734	71.5	54.5	218.151	217.628	0.00	0.000	0.523	6.7	4.6	24.00
15-09	3.86565	71.5	53.6	215.928	215.416	0.00	0.000	0.512	6.6	4.5	24.00
16-09	3.62621	71.5	54.5	212.887	212.386	0.00	0.000	0.501	6.7	4.6	24.00
итого	25.57015	71.5	54.3	1486.133	1482.590	0.00	0.000	3.543	6.7	4.5	168.00
17-09	3.69447	71.5	54.1	212.739	212.231	0.00	0.000	0.508	6.7	4.5	24.00
18-09	3.71418	71.2	54.5	222.832	222.318	0.00	0.000	0.514	6.8	4.6	24.00
19-09	3.70820	71.5	54.1	213.339	212.916	4.79	0.000	0.423	6.4	4.3	24.00

Итого	108.99649	69.1'	55.1'	7789.689	7770.292'	4.79	19.397	6.6	4.6	744.00
-------	-----------	-------	-------	----------	-----------	------	--------	-----	-----	--------

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
20-09-24 00:00	30289.92748	2087403.431	2085284.150	178.30	56656.43
20-08-24 00:00	30180.93099	2079613.742	2077513.858	173.51	55912.43
Итого	108.99649	7789.689	7770.292'	4.79	744.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.53 14-12-15 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(Н1-Н2)

20-09-24 Подпись

